

Mediante la presente, se dejan aclarados los siguientes puntos del Pliego de Especificaciones Técnicas (Anexos II) y Planos de Detalle (Anexos III) de la Licitación Pública decreto N° 57130:

- 1 – En el Inc 1) donde se especifica el color de las columnas, figura "gris forja", debe figurar " Gris Forja o Gris grafito"
- 2 – En el inc 4), Las cantidades que se publican son correctas (26 unidades), pero el plano adjunto de la columna Tipo 1 está publicada 2 veces (columna recta de 10 metros)
- 3 – En los planos adjuntos del Anexo III, el plano de la columna Tipo 1, en su tramo inferior figura un espesor de 5,40 mm, debe figurar en su lugar, espesor de 6,35 mm



ING. NICOLÁS ASENSIO
Secretario de Infraestructura,
Servicios y Ambiente



Arq. M. EMILIA VIDAL
Subsecretaria de Desarrollo
Urbano y Metropolitano